

**ПРОТОКОЛ №2026/5 от 28 апреля 2026г.  
физического испытания пробы грунта**

**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые параметры	Единицы измерения	Результаты испытаний	Шифр документа на методику испытаний
1	Влажность природная	%	0,26	ГОСТ 5180-2015 п.5.2.1
2	Истинная плотность	г/см <sup>3</sup>	2,65	ГОСТ 8735-88 п.8.2
3	Насыпная плотность	г/см <sup>3</sup>	1,49	ГОСТ 8735-88 п.9.1.3.1
4	Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц	%	1,0	ГОСТ 8735-88 п.5.1

**Зерновой состав по ГОСТ 8735-88**

Наименование остатка	Остатки, % по массе, на ситах					Проход через сито № 0,16
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	
Частные остатки, %	0	0	0,1	53,6	42,7	3,6
Полные остатки, %	0	0	0,1	53,7	96,4	-



**Классификация грунта по ГОСТ 8735-88**

По модулю крупности песок – мелкий ( $M_k = 1,50$ ).

**Примечание:** результаты испытаний относятся только к представленной пробе (2026/5).  
Без разрешения лаборатории протокол не может быть воспроизведен.