

ПРОТОКОЛ №2026/6
физического испытания пробы грунта

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые параметры	Единицы измерения	Результаты испытаний	Шифр документа на методику испытаний
1	Влажность природная	%	0,20	ГОСТ 5180-2015 п.5.2.1
2	Истинная плотность	г/см ³	2,66	ГОСТ 8735-88 п.8.2
3	Насыпная плотность	г/см ³	1,52	ГОСТ 8735-88 п.9.1.3.1
4	Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц	%	0,6	ГОСТ 8735-88 п.5.1

Зерновой состав по ГОСТ 8735-88

Наименование остатка	Остатки, % по массе, на ситах					Проход через сито № 0,16
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	
Частные остатки, %	0	0	10,8	83,3	5,0	0,9
Полные остатки, %	0	0	10,8	94,1	99,1	-



Классификация грунта по ГОСТ 8735-88

По модулю крупности песок – средний ($M_k = 2,04$).

Примечание: результаты испытаний относятся только к представленной пробе (2026/6).
Без разрешения лаборатории протокол не может быть воспроизведен.